



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности по городу Чебоксары**

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4,
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-38, эл. адрес: ogpncheb@mail.ru

Предписание № 102/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике А.Л. Тихонова № 102 от «29» февраля 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. «14» марта 2016 года, с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «17» марта 2016 года проведена **плановая** проверка государственным инспектором г. Чебоксары по пожарному надзору Родионовым Евгением Александровичем МБОУ ДОД «ЧДМШ № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых», осуществляющего деятельность по по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 22 по **соблюдению требований пожарной безопасности** *(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)*

совместно с : Директором Матросовой Тамарой Валентиновной, зам. директора по АХЧ
Васильевым Юрием Григорьевичем.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечивается дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (отделение народных инструментов)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противоподымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей,	01.08.2016 г.	

		<p>противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 10.07.2012г. №123-ФЗ</p> <p>Ст.83 п.7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	
2.	<p>Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ №390 от 25.04.2012 г.</p> <p>57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p>	01.08.2016 г.
3.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей допускается загромождение различными материалами (отделение народных инструментов)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390</p> <p>36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать</p>	01.08.2016 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Чебоксары
по пожарному надзору
Родионов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«17» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Васильев В.Г. зам. директора по АХЧ
(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«18» марта 2016 г.